



Attuatore Elettrotermico

L'attuatore elettrotermico è realizzato con materiali pregiati. Il tempo di attivazione e di disattivazione è di circa 3 minuti dal momento della alimentazione o disalimentazione elettriche con un massimo di circa 6-8 minuti a seconda della temperatura ambiente nel quale è installato il dispositivo. L'attuatore è dotato di 4 fili: BLU (N); MARRONE (L); NERO (M1); NERO (M2). E' dotato di un microinterruttore NO (Normalmente Aperto) che chiude il contatto al momento del raggiungimento del in corso.

Codice	Descrizione
NSW-X7592021W	Servomotore a comando elettrotermico per valvola 230 V 4F x7592021w

YOKOHAMA®
SEKAI 

YOKOHAMA SEKAI S.R.L.

VIA F. IMPARATO 265/267
80146 NAPOLI NA

P. Iva: IT07961030637
Telefono: 0817593096
ufficiotecnico@yokohamasekai.com